


2. Die Flutlichtanlage für das Rasenspielfeld im Volksbank-Stadion Neustadt wird gemäß DIN EN 12193:2008-04 der

Beleuchtungsklasse II

zugeordnet. D.h., die Anlage ist in der Sportart Fußball für Wettkämpfe mittleren Niveaus (regionale und lokale Wettbewerbe) geeignet.

Die Einstufung ist gültig für den Wettkampfbetrieb des KVFSOE und erfolgt auf der Grundlage von Empfehlungen des Deutschen Fußball-Bundes, vorbehaltlich der Festlegungen untergeordneter Landes- und Regionalverbände.

Pirna, den 16.08.2016



Gerald Socha

Spielausschuss

Verbandsverantwortlicher für Abnahme von Spielstätten